

Checkliste	CL - K 0217	Version 2.0
Checkliste für die Kontrolle von Trinkwasserversorgungsanlagen		
Gültig ab: 1.7.2007	ersetzt: CL - K 0217 (Version 1.0)	EDV; NB02823

BETRIEB: (Stampiglie des Betriebes)

	DATUM DER INSPEKTION	
	UHRZEIT (Beginn)	

ANWESENDE PERSONEN

FÜR DEN BETRIEB (Anwesender)	
AUFSICHTSORGAN	
ANDERE TEILNEHMER (z.B. Amtsarzt)	

RÄUMLICHKEITEN - ANZAHL, BEMERKUNGEN

--	--

BETRIEBSBESCHREIBUNG FÜR BOR-BEWERTUNG

Betriebsgröße und Räume (z.B. Anzahl der Mitarbeiter, der Filialen)	
Herkunft der Rohware (eigene Rohware, Inland, EU, Drittland)	
Art und Menge der erzeugten bzw. vertriebenen Waren (z.B. Jahresproduktionsmenge, Sortiment)	
Vertriebswege der Waren (lokal, regional, national, international)	
Abnehmer (z.B. Senioren, Kinder, Kranke)	
Produktionssystem (z.B. offenes oder geschlossenes System)	
Zusammenarbeit mit der Behörde	
Bewertung der Ergebnisse bisher beprobter Waren	

MODUL 1 - BAULICHE VORAUSSETZUNGEN

1/22	Zustand des unmittelbaren Einzugsgebietes.	
1/23	Zustand der Schachtabdeckung, der Schachtwände und Ausführung des Schachteinstieges, sowie des Brunnenkopfes (Abdichtung).	
1/24	Zustand der Installation (Material).	
1/25	Kontrolle der Überlauf- bzw. Entleerungseinrichtungen.	
1/26	Bauliche Ausführung und hygienischer Zustand der Wasserkammern.	
1/27	Zustand der Behältervorkammer und der Schieberkammer.	
1/28	Zustand der Türen/Fenster/Einstiegsluken.	
1/29	Personaltoiletten, Umkleieräume und Waschräume befinden sich in einwandfreiem Zustand.	
In ALIAS einzugebene Bewertung für das Modul 1 (Bauliche Voraussetzungen)		

MODUL 2 - GERÄTESPEZIFISCHE VORAUSSETZUNGEN

2/5	Allgemeine Anforderungen an Desinfektions- und Aufbereitungsanlagen.	
In ALIAS einzugebene Bewertung für das Modul 2 (Gerätespezifische Voraussetzungen)		

MODUL 3 - WARENZUSTAND, UMGANG MIT WAREN

3/30	Prüfung des Wassers, welches für den Verbraucher bestimmt ist.	
3/31	Lagerbedingungen für die verwendeten Stoffe zur Aufbereitung und Desinfektion.	
In ALIAS einzugebene Bewertung für das Modul 3 (Warenzustand, Umgang mit Waren)		

MODUL 5 - SCHULUNG

5/1	Überprüfung der Wirksamkeit der Schulung	
In ALIAS einzugebene Bewertung für das Modul 5 (Schulung)		

MODUL 6 - PERSONALHYGIENE

6/2	Personalhygiene ist entsprechend.	
In ALIAS einzugebene Bewertung für das Modul 6 (Personalhygiene)		

MODUL 7 - EIGENKONTROLLE

7/24	Vorgehensweise bei Überschreitungen von Parameterwerten ist festgelegt.	
7/25	Aufzeichnungen über Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten sowie Nachweise über Schulungen sind vorhanden.	
7/26	Untersuchungsbefunde sind vorhanden.	
7/27	Routinemäßige Information der Abnehmer wird durchgeführt.	
In ALIAS einzugebene Bewertung für das Modul 7 (Eigenkontrolle)		